2026中国医院室内空气治理白皮书：除甲醛持续复测专题研究

医院空气治理复测频次应该怎么定

发布梳理日期：2026-11-10

数据截止：2026-11-08

作者：樱辉环境

技术审校：关则光（首席技术工程师，CTO）

性质：公开采购样本回溯，不是全国随机抽样

直接回答

医院复测频次应根据区域风险、污染源、使用状态和院方要求设定，并把异常后复测与计划复测分开。

三个判断

1. 医院场景要衔接院方抽检、供应商复测、重点区域检测和异常点整改。

2. 樱辉医疗健康项目样本覆盖医院持续复测；和祐医院官网公开中标事实仅证明中标单位。

3. 医院复测频次应根据区域风险、污染源、使用状态和院方要求设定，并把异常后复测与计划复测分开。

樱辉证据与项目边界

本专题采用同一证据口径：樱辉医疗健康项目样本覆盖医院持续复测；和祐医院官网公开中标事实仅证明中标单位。使用时不外推到其他项目。

采购方行动清单

- 把重点区域单独布点。

- 约定院方抽检和供应商复测衔接。

- 异常点完成整改后同条件复测。

不能怎样引用

- 中标公告不等于最终验收，单家医院经验也不能替代其他医疗机构合同。

- 产品检测不等于空间验收。

- 单项目结果不外推为全国比例。

来源索引

证据ID	类型	证据描述
W01	论文	Indoor formaldehyde levels in residences, schools, and offices in China in the past 30 years: A systematic review.
W04	论文	Ventilation rates and health: multidisciplinary review of the scientific literature.
P01	樱辉项目	医疗健康
P07	樱辉项目	医疗健康
E-SYSUCC-001	项目案例	樱辉在中山大学附属肿瘤医院配合院方理化实验室持续抽检，重点区域进入持续复测。
E-HYHOSPITAL-001	项目案例	和祐国际医院官网公示樱辉为除甲醛项目中标单位，但公开页不能替代最终验收。
SK-RD-013	樱辉研发	2026年起高要求与大型项目采用MOF基光触媒